

Размещение сведений в ЕРКНМ

КНМ № 23220061000201131868



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. (861) 991-07-48

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. (861) 991-07-48

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Армавир
352905, г. Армавир, ул. Железнодорожная, д.51 тел. (86137) 7-31-59

Предписание № 10/3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается контролируемому лицу:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью», индивидуальный номер налогоплательщика: 2302027299, основной государственный регистрационный номер: 1022300634575. Юридический адрес: 352947, Краснодарский край, город, Армавир, хутор, Красная поляна, улица, Баррикадная, 67.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Представитель контролируемого лица:

Качарова Елена Сергеевна, Директор ГБУ СО КК "АРМАВИРСКИЙ РЦ"

(указывается представитель контролируемого лица,)

Во исполнение решения:

Главного государственного инспектора-начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Армавир управления отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю подполковника внутренней службы Шальнева Сергея Александровича.
Решение от 09 июня 2022 года № 10, КНМ 23220061000201131868.

Проведено: плановое контрольное надзорное мероприятие: выездная проверка.

(плановое/внеплановое)

(мероприятие выездная проверка (наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия))

В период: с «14» июня 2022 года по «23» июня 2022 года

По адресу: 352947, Краснодарский край, город, Армавир, хутор, Красная поляна, улица, Баррикадная, 67.

В ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица:

Такаев Сергей Азикович, ответственный за пожарную безопасность на объекте защиты ГБУ СО КК «Армавирский РЦ».

(должности, фамилии, имени, отчества лиц, участвующих в контрольном мероприятии)

Выездная проверка проведена:

1) Гнатыком Иваном Олеговичем государственным инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Армавир управления отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю лейтенантом внутренней службы.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Выездная проверка проводится в рамках: федерального государственного пожарного надзора.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Переработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII	п. 2 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.02.2023	
2	Проведение противопожарных инструктажей осуществляется лицом не прошедшим обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности	п.7 Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" п. 3 п. 2 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". ст. 25 Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ.	01.02.2023	

3	Завести журнал учета противопожарных инструктажей.	п. 22 Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"	01.02.2023	
4	Восстановить и обеспечить хранение на объекте защиты техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (Литер А 1-й этаж, 2-й этаж, Литер Д, литер Б, Литер М).	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
5	Восстановить и обеспечить хранение на объекте защиты техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (Литер А 1-й этаж, 2-й этаж).	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	

6	Выполнить ремонт и техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании (Литер А) и обеспечить параметры работоспособности в полном объеме.	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" Протокол № 554-20-2-23 от 21 июня 2022г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю.	01.02.2023	
7	Выполнить ремонт и техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании (Литер Б) и обеспечить параметры работоспособности в полном объеме.	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" Протокол № 553-20-2-23 от 21 июня 2022г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю.	01.02.2023	
8	Выполнить ремонт и техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода (литер А).	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" Протокол № 555-20-2-23 от 21 июня 2022г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю.	01.02.2023	
Территория				
9	Обеспечит ворота, установленные на проезде с северной стороны, системой противопожарной защиты для обеспечения автоматической разблокировки и (или) открывание, ворот, а также нахождение их в открытом положении	п. 71 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	

	<p>для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки, ворот, на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.</p>			
Здание Литер А				
10	<p>Разблокировать пространство лифтовых шахт в литере А, конструктивное исполнение строительных элементов заблокированных лифтовых шахт здания (Литера А), способствует причиной скрытого распространения горения по зданию.</p>	<p>ч.1 ст. 137 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ</p>	01.02.2023	
11	<p>В пожарном отсеке здания литер А класса Ф 1.1 высотой более 10 метром, установить лифт для транспортирования пожарных подразделений.</p>	<p>ст. 4, ст. 6, п.2) ч.1 ст.90 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 7.15 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".</p>	01.02.2023	

12	Убрать электрические кабели и провода, проложенные открытым способом в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем.	П. 33 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
13	Убрать баннер, размещенный на фасаде здания (Литер А) с показателями пожарной опасности ниже Г1, В1, Д2, Т2.	П. 33 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
14	Обозначить светильники аварийного освещения знаками или окраской	П. 37 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
15	При эксплуатации внутреннего противопожарного водопровода обеспечить установку пусковых кнопок в пожарных шкафах или рядом с ними, обеспечивающие дистанционный пуск пожарных насосных установок.	ст. 4, ст. 6, ст. 86 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.2.8 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.	01.02.2023	
1-й этаж				
16	В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, установить на каждом надземном этаже окна согласно СП 1.13130, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств. Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня	ст. 4, ст. 6, ст. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; пп. б) п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.	01.02.2023	

	площадки лестничной клетки или пола этажа.			
17	Перевесить план эвакуации в соответствии с местом размещения, указанным на самом плане	п. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009. Системы фотолюминесцентные эвакуационные.	01.02.2023	
18	Обеспечить запоры (замки) на двери эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер А, этаж 1, помещение №112 технический паспорт БТИ № 008066).	п.26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
19	Обеспечить запоры (замки) на двери эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер А, этаж 1, помещение № 37 технический паспорт БТИ № 008066)	п.26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
20	Обеспечить запоры (замки) на двери эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер А, этаж 1, помещение № 66 технический паспорт БТИ № 008066).	п.26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	

21	Обеспечить запоры (замки) на двери эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер А, этаж 1, помещение №88 технический паспорт БТИ № 008066).	п.26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
22	Обеспечить запоры (замки) на двери эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер А, этаж 1, помещение №16 технический паспорт БТИ № 008066).	п.26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
23	Обеспечить наличие и исправное состояние механизма для самозакрывания противопожарной двери эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу. (Литер А, этаж 1, помещение №65 технический паспорт БТИ № 008066)	п.29 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
24	Обеспечить наличие и исправное состояние механизма для самозакрывания противопожарной двери эвакуационного выхода, ведущего. (Литер А, этаж 1, помещение №65	п.29 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	

	технический паспорт БТИ № 008066).			
25	Технологические отверстия заделать негорючими материалами образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций (пожарный шкаф № 12)	п.15 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
26	Обеспечить конструктивное исполнение пожарного шкафа № 17 таким образом, чтоб позволяла быстрое и безопасное использование, находящийся в ней оборудование	ч.2 ст. 107 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.	01.02.2023	
27	Технологические отверстия заделать негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями (Литер А, этаж 1, помещение №22 технический паспорт БТИ № 008066)	п.15 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	

28	Технологические отверстия заделать негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями (Литер А, этаж 1, помещение №123 технический паспорт БТИ № 008066)	п.15 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
29	Технологические отверстия заделать негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, возле помещения приемной (Литер А, этаж 1, помещение №14 технический паспорт БТИ № 008066).	п.15 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
30	Технологические отверстия заделать негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа, электрических проводов, в помещении серверной. (Литер А, этаж 1, помещение №30 технический паспорт БТИ № 008066).	п.15 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	

31	Убрать с путей эвакуации различные изделия, оборудование и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации (банкомат, цветы). (Литер А, этаж 1, помещение №14 технический паспорт БТИ № 008066)	пп б) п. 27 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
32	Убрать мебель с пути эвакуации в коридоре поликлиники, препятствующей безопасной эвакуации. (Литер А, этаж 1, помещение № 76 технический паспорт БТИ № 008066)	пп б) п. 27 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
33	Демонтировать электрическую проводку, проложеную по горючему основанию за декоративно отделочными изделиями, в кабинете охраны труда (Литер А, этаж 1, помещение №117 технический паспорт БТИ № 008066)	пп 3) п.35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
34	Демонтировать электрическую проводку, проложеную по горючему основанию, в кладовой кабинета охраны труда (Литер А, этаж 1, помещение №120 технический паспорт БТИ № 008066)	пп 3) п.35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
35	Убрать мебель в кабинете охраны труда расположеную таким образом, что препятствует	ст.4, ст. 6, ст. 54 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 13.3.6	01.02.2023	

	воздействию факторов пожара на извещатели (Литер А, этаж 1, помещение №117 технический паспорт БТИ № 008066)	СП 5. 13130.2009 Системы противопожарной защиты «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».		
36	Демонтировать электрическую проводку, проложеную по горючему основанию на пластиковых декоративно отделочных материалах, расположенных на стенах вдоль эвакуационного пути, (Литер А, этаж 1, помещение №134 технический паспорт БТИ № 008066)	пп 3) п.35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
37	Убрать с пути эвакуации в коридоре аптеки, шкаф, препятствующий безопасной эвакуации. (Литер А, этаж 1, помещение № 134 технический паспорт БТИ № 008066)	пп б) п. 27 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
38	Установить пожарный извещатель, на расстоянии более 0.5 м от светового прибора (Литер А, этаж 1, помещение № 65 технический паспорт БТИ № 008066)	ст.4, ст. 6, ст. 54 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.13.3.4 СП 5. 13130.2009 Системы противопожарной защиты «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.02.2023	

39	Установить пожарный извещатель, на расстоянии более 0.5 м от светового прибора (Литер А, этаж 1, помещение № 65 технический паспорт БТИ № 008066).	ст.4, ст. 6, ст. 54 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.13.3.4 СП 5. 13130.2009 Системы противопожарной защиты «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.02.2023	
40	Восстановить целостность корпуса устройства, входящего в систему пожарной сигнализации (Литер А, этаж 1, помещение № 64 технический паспорт БТИ № 008066)	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
41	Установить речевые оповещатели в коридоре № 64 более 150 мм. от потолка (Литер А, этаж 1, помещение № 64 технический паспорт БТИ № 008066)	ст. 4, ст. 6, ст. 54 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.4 СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.02.2023	
42	Увеличить ширина пути эвакуации по лестничному маршу, предназначенного для эвакуации людей в центральной лестничной клетки, которая уменьшена до 1 м. установленными перилами.	п. 23 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; пп. а) п. 4.4.1 СП	01.02.2023	

		1.13130 2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 6.29 СНиП 21-01-97		
43	Увеличить ширину эвакуационного пути ведущего из центральной лестничной клетки в вестибюль, которая уменьшена до значения менее нормативной 1,2 м декоративно отделочными материалами (Литер А, этаж 1, помещение № 67 технический паспорт БТИ № 008066).	п. 23 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.3.3, п. 5.1.2 СП 1.13130 2020 Системы противопожарной защиты. «Эвакуационные пути и выходы».	01.02.2023	
44	В помещениях № 43, № 45, № 37 изолятора, где установлен особый режим содержания помещений, обеспечить автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.	п. 26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
45	Демонтировать решетки на окнах являющихся аварийными выходами из помещений	пп. г), п.16 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст. 4,	01.02.2023	

	административного назначения.	ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; пп. г) п. 4.2.4 СП 1.13130 2020. Системы противопожарной защиты. «Эвакуационные пути и выходы».		
2-й этаж				
46	Установить речевой оповещатель в холе № 16 на расстоянии более 150 мм. от потолка (Литер А, этаж 2, помещение № 16 технический паспорт БТИ № 008066)	ст. 4, ст. 6, ст. 54 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.4 СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.02.2023	
47	Установить речевой оповещатель коридоре № 35 на расстоянии более 150 мм. от потолка (Литер А, этаж 2, помещение № 35 технический паспорт БТИ № 008066)	ст. 4, ст. 6, ст. 54 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.4 СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.02.2023	
48	Установить речевой оповещатель в коридоре № 29 на расстоянии более 150 мм. от потолка (Литер А, этаж 2, помещение № 29 технический паспорт БТИ № 008066)	ст. 4, ст. 6, ст. 54 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.4 СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.02.2023	

49	Установить речевой оповещатель в коридоре № 59 на расстоянии более 150 мм. от потолка (Литер А, этаж 2, помещение № 59 технический паспорт БТИ № 008066).	ст. 4, ст. 6, ст. 54 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.4 СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.02.2023	
50	Установить пожарный извещатель, на расстоянии более 1 м от вентиляционного отверстия	ст.4, ст. 6, ст. 54 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.13.3.6 СП 5. 13130.2009 Системы противопожарной защиты «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.02.2023	
51	Точечные пожарные извещатели в холе № 10 установить в соответствии с таблицей 13.3 (Литер А, этаж 2, помещение № 10 технический паспорт БТИ № 008066)	ст. 4, ст. 6, ст. 54, ч.6 ст. 83 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.13.3.6 СП 5. 13130.2009 Системы противопожарной защиты «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.02.2023	
52	Точечные пожарные извещатели в холе № 16 установить в соответствии с таблицей 13.3 (Литер А, этаж 2, помещение № 16 технический паспорт БТИ № 008066)	ст. 4, ст. 6, ст. 54, ч.6 ст. 83 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.13.3.6 СП 5. 13130.2009 Системы противопожарной защиты «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения	01.02.2023	

		автоматические. Нормы и правила проектирования»		
53	Противопожарные двери оборудовать системой самозакрывания, ведущие из коридора № 35 в помещения, (Литер А, этаж 2, помещение № 35 технический паспорт БТИ № 008066)	п. 29 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
54	Восстановить целостность корпуса извещателя ручного пожарного, в коридоре № 54 рядом с помещением № 56 (Литер А, этаж 1, помещение № 54 технический паспорт БТИ № 008066)	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
55	Технологические отверстия заделать негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 2, помещение № 97 технический паспорт БТИ № 008066).	п. 15 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
56	Технологические отверстия заделать негорючими материалами в образовавшихся	п. 15 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	

	<p>зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 2, помещение № 98 технический паспорт БТИ № 008066).</p>			
57	<p>Технологические отверстия заделать негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 2, помещение № 99 технический паспорт БТИ № 008066).</p>	<p>п. 15 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</p>	01.02.2023	
58	<p>Обеспечить свободное открывание двупольных дверей из помещения № 56 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 2, помещение № 56 технический паспорт БТИ № 008066)</p>	<p>п. 14, п. 26, п. 27 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</p>	01.02.2023	

59	<p>Обеспечить для двупольных дверей устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен из помещения № 56 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 2, помещение № 56 технический паспорт БТИ № 008066)</p>	<p>п. 14, п. 26, п. 27 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</p>	01.02.2023	
60	<p>Обеспечить свободное открывание двупольных дверей из помещения № 95 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 2, помещение № 95 технический паспорт БТИ № 008066)</p>	<p>п. 14, п. 26, п. 27 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</p>	01.02.2023	
61	<p>Обеспечить для двупольных дверей устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен из помещения № 95 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 2, помещение № 95 технический паспорт БТИ № 008066)</p>	<p>п. 14, п. 26, п. 27 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</p>	01.02.2023	
62	<p>Произвести техническое обслуживание или заменить светильники аварийного освещения в коридоре, (Литер А, этаж 2, помещение № 29 технический паспорт БТИ № 008066)</p>	<p>п. 23, п 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст.4 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N</p>	01.02.2023	

		123-ФЗ; п.4.3.13 СП 1.13130 2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.		
63	Произвести техническое обслуживание или заменить светильники аварийного освещения в коридоре (Литер А, этаж 2, помещение № 35 технический паспорт БТИ № 008066)	п. 23, п 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст.4 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.4.3.13 СП 1.13130 2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.02.2023	
64	Произвести техническое обслуживание или заменить светильники аварийного освещения в коридоре (Литер А, этаж 2, помещение № 54 технический паспорт БТИ № 008066)	п. 23, п 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст.4 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.4.3.13 СП 1.13130 2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.02.2023	
3-й этаж				
65	Технологические отверстия заделать негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате	п 15 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	

	<p>монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 3, помещение № 34 технический паспорт БТИ № 008066)</p>			
66	<p>Технологические отверстия заделать негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 3, помещение № 82 технический паспорт БТИ № 008066)</p>	<p>п 15 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</p>	01.02.2023	
67	<p>Технологические отверстия заделать негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 3, помещение № 87 технический паспорт БТИ № 008066)</p>	<p>п 15 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</p>	01.02.2023	

68	<p>Обеспечить свободное открывание двупольных дверей из помещения № 24 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 3, помещение № 24 технический паспорт БТИ № 008066)</p>	<p>п. 14, п. 26, п. 27 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</p>	01.02.2023	
69	<p>Обеспечить для двупольных дверей устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен из помещения № 24 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 3, помещение № 24 технический паспорт БТИ № 008066)</p>	<p>п. 14, п. 26, п. 27 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</p>	01.02.2023	
70	<p>Обеспечить свободное открывание двупольных дверей из помещения № 94 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 3, помещение № 94 технический паспорт БТИ № 008066)</p>	<p>п. 14, п. 26, п. 27 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</p>	01.02.2023	
71	<p>Обеспечить наличие устройства для самозакрывания двупольных дверей с координацией последовательного закрывания полотен из помещения № 94 в лестничную клетку и</p>	<p>п. 29 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</p>	01.02.2023	

	<p>поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 3, помещение № 94 технический паспорт БТИ № 008066)</p>			
72	<p>Произвести техническое обслуживание или заменить светильники аварийного освещения в коридоре № 23, (Литер А, этаж 3, помещение № 23 технический паспорт БТИ № 008066)</p>	<p>п. 23, п 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст.4 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.4.3.13 СП 1.13130 2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p>	01.02.2023	
73	<p>Произвести техническое обслуживание или заменить светильники аварийного освещения в коридоре № 25, (Литер А, этаж 3, помещение № 25 технический паспорт БТИ № 008066)</p>	<p>п. 23, п 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст.4 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.4.3.13 СП 1.13130 2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p>	01.02.2023	
74	<p>Произвести техническое обслуживание или заменить светильники аварийного освещения в коридоре № 69, (Литер А, этаж 3, помещение № 69 технический паспорт БТИ № 008066)</p>	<p>пп. 23, п 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст.4 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.4.3.13 СП 1.13130 2020. Системы</p>	01.02.2023	

		противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.		
75	Произвести техническое обслуживание или заменить светильники аварийного освещения в коридоре № 77, (Литер А, этаж 3, помещение № 77 технический паспорт БТИ № 008066)	п. 23, п 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст.4 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.4.3.13 СП 1.13130 2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.02.2023	
4-й этаж				
76	Технологические отверстия заделать негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 4, помещение № 34 технический паспорт БТИ № 008066)	п 15 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2023	
77	Технологические отверстия заделать негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате	п 15 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2023	

	<p>монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 4, помещение № 54 технический паспорт БТИ № 008066)</p>			
78	<p>Технологические отверстия заделать негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 4, помещение № 65 технический паспорт БТИ № 008066)</p>	<p>п 15 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации</p>	01.02.2023	
79	<p>Технологические отверстия заделать негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 4, помещение № 78 технический паспорт БТИ № 008066)</p>	<p>п. 15 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации</p>	01.02.2023	

80	Установить систему самозакрывания на противопожарной двери, расположенная в помещении № 87, ведущую на лестничную клетку. (Литер А, этаж 4, помещение № 87 технический паспорт БТИ № 008066)	п. 29 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2023	
81	Разблокировать противопожарную дверь, закрученную саморезом, в помещении № 87, ведущая на лестничную клетку. (Литер А, этаж 4, помещение № 87 технический паспорт БТИ № 008066)	пп. б) п. 27 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2023	
82	Установить двери, ведущие в поэтажные коридоры из помещения № 87 предусмотренные проектной документацией (Литер А, этаж 4, помещение № 87 технический паспорт БТИ № 008066)	п. 23 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2023	
83	Установить двери, ведущие в поэтажные коридоры из помещения № 55 предусмотренные проектной документацией (Литер А, этаж 4, помещение № 55 технический паспорт БТИ № 008066)	п. 23 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2023	

84	Установить двери, ведущие в поэтажные коридоры из помещения № 55 в лестничную клетку предусмотренные проектной документацией (Литер А, этаж 4, помещение № 94 технический паспорт БТИ № 008066)	п. 23 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2023	
85	Установить систему самозакрывания для двупольных противопожарных дверей с координацией последовательного закрывания полотен из помещения № 55 в лестничную клетку. (Литер А, этаж 4, помещение № 55 технический паспорт БТИ № 008066)	п. 29 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2023	
86	Произвести техническое обслуживание или заменить светильники аварийного освещения в коридоре № 52, (Литер А, этаж 4, помещение № 52 технический паспорт БТИ № 008066)	п. 23, п 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст.4 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.4.3.13 СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.02.2023	
87	Произвести техническое обслуживание или заменить светильники аварийного освещения в коридоре № 53, (Литер А, этаж 4, помещение № 53	п. 23, п 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст.4 Федеральный закон "Технический регламент о	01.02.2023	

	технический паспорт БТИ № 008066)	требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.4.3.13 СП 1.13130 2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.		
88	Пожарный кран № 40 внутреннего противопожарного водопровода укомплектовать исправным пожарным рукавом и, ручным пожарным стволом	п. 50 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
89	Выполнить перекатку пожарного рукава в пожарном шкафу № 40	п. 50 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
Подвал				
90	Укомплектовать пожарные краны в подвальном помещении внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами и, ручными пожарными стволами	п. 50 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
91	Убрать из комнаты, расположенной в подвальном помещении горюче материалы (матрасы)	пп. б) п. 16 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
92	Технологические отверстия заделать негорючими материалами в образовавшихся	п. 15 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	

	зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями во всем подвальном помещении			
Литер Д (Лечебно-производственная мастерская)				
1-й этаж				
93	Пожарный извещатель, установить на расстоянии не менее 0.5 м от светового прибора, (Литер Д, этаж 1, помещение № 3 технический паспорт БТИ № 008066).	ст.4, ст. 6, ст. 54 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.13.3.4 СП 5. 13130.2009 Системы противопожарной защиты «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.02.2023	
94	Пожарный извещатель, установить на расстоянии не менее 0.5 м от светового прибора, (Литер Д, этаж 1, помещение № 8 технический паспорт БТИ № 008066)	ст.4, ст. 6, ст. 54 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.13.3.4 СП 5. 13130.2009 Системы противопожарной защиты «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.02.2023	
95	Установить речевые оповещатели установленные в коридоре № 2 на расстоянии не менее 150 мм. от потолка (Литер Д, этаж 1, помещение № 2 технический паспорт БТИ № 008066)	ст. 4, ст. 6, ст. 54 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.4 СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. «Система оповещения и управления эвакуацией людей	01.02.2023	

		при пожаре. Требования пожарной безопасности».		
96	Технологические отверстия заделать негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологических коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями (Литер Д, этаж 1, помещение № 19 технический паспорт БТИ № 008066).	п. 15 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2023	
97	Установить устройство самозакрывания на противопожарной двери, ведущей в лестничную клетку. (Литер Д, этаж 1, помещение № 2 технический паспорт БТИ № 008066)	п. 29 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2023	
98	Произвести техническое обслуживание или заменить светильники аварийного освещения в коридоре № 2 (Литер Д, этаж 1, помещение № 2 технический паспорт БТИ № 008066)	п. 23, п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст.4 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.4.3.13 СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.02.2023	

99	Обеспечить запоры (замки) на двери эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер Д, этаж 1, помещение № 15 технический паспорт БТИ № 008066)	п. 26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
100	Пожарные отсеки различных классов функциональной пожарной опасности Литер А и Литер Д разделить между собой противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости	ст.4, ст.6, ст. 57, ч.1 ст. 88 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 5.4.7 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.	01.02.2023	
2-й этаж				
101	Технологические отверстия заделать негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями (Литер Д, этаж 2, помещение № 17 технический паспорт БТИ № 008066).	п. 15 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	

102	Установить речевые оповещатели в коридоре № 14 на расстоянии не менее 150 мм. от потолка (Литер Д, этаж 2, помещение № 14 технический паспорт БТИ № 008066).	ст. 4, ст. 6, ст. 54 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.4 СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.02.2023	
Литер Б (актовый зал)				
1-й этаж				
103	Обеспечить запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу из актового зала, возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер Б, этаж 1, помещение № 7 технический паспорт БТИ № 008066)	п. 26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
104	Обеспечить обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов	п. 13, п. 95 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
105	Убрать перед эвакуационными выходами, ведущими непосредственно наружу из актового зала занавесы (Литер Б, этаж 1, помещение № 7 технический паспорт БТИ № 008066)	пп. б) п.27 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	

106	Убрать дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP 54 в актовом зале (Литер Б, этаж 1, помещение № 7 технический паспорт БТИ № 008066)	пп. а) п. 22 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
107	Ковровые дорожки закрепить к полу (Литер Б, этаж 1, помещение № 7 технический паспорт БТИ № 008066)	п. 31 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
108	В актовом зале не установить ручные пожарные извещатели	ч. 9 ст. 83 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.	01.02.2023	
1-й этаж (спортивный зал)				
109	Установить речевые оповещатели в коридоре № 2 на расстоянии не менее 150 мм. от потолка (Литер Б, этаж 1, помещение № 2 технический паспорт БТИ № 008066)	ст. 4, ст. 6, ст. 54 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4. СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.02.2023	
110	Обеспечить запоры (замки) на двери эвакуационного выхода, ведущих непосредственно наружу из спортивного зала, возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер Б, этаж 1, помещение № 1 технический паспорт БТИ № 008066)	п. 26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	

111	Пожарные извещатели, установить на расстоянии не менее 0.5 м от светового прибора, (Литер Б, этаж 1, помещение № 3 технический паспорт БТИ № 008066)	ст. 4, ст. 6, ст. 54 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.13.3.4 СП 5. 13130.2009 Системы противопожарной защиты «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.02.2023	
2-й этаж				
112	Пожарные извещатели, установить на расстоянии не менее 0.5 м от светового прибора, (Литер Б, этаж 2, помещение № 7 технический паспорт БТИ № 008066).	ст.4, ст. 6, ст. 54 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.13.3.4 СП 5. 13130.2009 Системы противопожарной защиты «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.02.2023	
113	Пожарные извещатели, установить на расстоянии не менее 0.5 м от светового прибора, (Литер Б, этаж 2, помещение № 8 технический паспорт БТИ № 008066)	ст.4, ст. 6, ст. 54 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.13.3.4 СП 5. 13130.2009 Системы противопожарной защиты «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.02.2023	
114	Провести эксплуатационные испытания открытой наружной лестницы	пп. б) п.17 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	

Литер М (столярный цех)				
115	Обеспечить выполнение работ по очистке вытяжных устройств аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений (столярный цех Литер М).	п.124 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
116	Результат выполнения работ по отчистки вытяжных устройств не внести в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (столярный цех Литер М).	п.124 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
117	Обеспечить исправное состояние пылеулавливающих устройств, (столярный цех Литер М).	п.125 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
118	Обеспечить своевременное проведение работ по удалению горючих отходов, находящихся в пылесборных камерах и циклонах (столярный цех Литер М).	п.129 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	
119	Обеспечить проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов (столярный цех Литер М).	п.132 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2023	

120	Исключить условия образования горючей среды на технологическом оборудовании установленном столярном цеху, путем удаления пыли (столярный цех Литер М).	п.11) ч.1 ст. 50 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ	01.02.2023	
121	В помещения, оборудованные установками порошкового пожаротушения оснастить указателями о наличии в них установок порошкового пожаротушения (столярный цех Литер М).	ст.4, ст. 6, ст. 61 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 9.3.1 СП 5. 13130.2009 Системы противопожарной защиты «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор ОНД и ПР г. Армавир
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю Гнатык И.О.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



Предписание для исполнения получил (а):

*Жапарова Елена Сергеевна - директор
Армавирский РЦ для лиц с умственной отсталостью*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«15» часов «56» минут «23» июня 2022 г.

Жапарова
(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)