



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Краснодарского края

**Прокуратура  
г. Армавира**

ул. Розы Люксембург, 101, г. Армавир, Россия, 352900  
тел. 8 (86137) 3-31-56

15.12.2023 №Прдр-20030016-271-23/-20030016

Директору

ГБУ СО КК «Армавирский РЦ»

Качаровой Е.С.

ул. Баррикадная, 67, х. Красная  
Поляна, г. Армавир, 352947

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений  
законодательства о пожарной безопасности,  
санитарно-эпидемиологического законодательства,  
законодательства о социальной защите прав инвалидов

Прокуратурой г. Армавира во исполнение указания прокурора края с привлечением специалистов уполномоченных органов проведена проверка соблюдения ГБУ СО КК «Армавирский РЦ» (далее – Учреждение) требований законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о социальной защите прав инвалидов, по результатам которой в деятельности Учреждения выявлены следующие нарушения.

Установлено, что Учреждение относится к организациям социального обслуживания, осуществляет деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания по адресу: г. Армавир, х. Красная Поляна, ул. Баррикадная, 67.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 16.05.2016 № 606, согласованного приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 20.04.2016 № 509 (с последующими изменениями).

На основании Устава Учреждение призвано способствовать предоставлению постоянного проживания и обслуживания инвалидам старше 18 лет, страдающим психическими расстройствами, частично утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности; осуществлению социальной защиты проживающих в Учреждении граждан, путем создания для них достойных условий жизни и благоприятного климата; осуществлению мероприятий, направленных на поддержание и сохранение здоровья граждан путем проведения оздоровительных мероприятий; организации ухода и надзора за гражданами, их досуга, оказанию медицинской помощи; осуществлению мероприятий по медико-социальной реабилитации инвалидов с целью восстановления или компенсации утраченных, или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности и др.

По состоянию на 07.12.2023 в Учреждении проживало 412 граждан, получающих социальные услуги, которые являются инвалидами.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению и др.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима (далее – Правила).

Указанные Правила содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) подержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123) каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Согласно ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также условий, указанных в настоящей статье, в том числе выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности и др.

Вместе с тем, в рамках проверки установлено, что в нарушение п.п. 2 (1), 5 Правил, п. 9.3.9.4 «ГОСТ 34428-2018. Межгосударственный стандарт. Системы

эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия», ориентация планов эвакуации людей при пожаре не соотнесена с местами их размещения.

Вопреки требованиям п.п. 26, 27, 28 Правил, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из коридора изолятора (литер А, 1 этаж) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа; размещенная мебель в коридоре изолятора изменяет геометрические параметры эвакуационных путей.

Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52) санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.

В соответствии с ч. 1, 3 ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг и др.

В силу ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 утверждены санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее – СП 2.1.3678-20).

Проверкой установлено, что в Учреждение в нарушение п. 4.4.6 СП 2.1.3678-20 в процедурном кабинете Учреждения, расположенном на втором этаже, умывальник не оборудован смесителем с бесконтактным управлением.

Согласно ст. 39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» социальная защита инвалидов – это гарантированные государством меры социальной поддержки, обеспечивающие инвалидам условия для преодоления ограничений жизнедеятельности и направленные на создание равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 № 588

«О признании лица инвалидом» и приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.06.2023 № 545н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» (далее – Порядок) инвалиды должны иметь разработанные индивидуальные программы реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), быть обеспечены техническими средствами реабилитации, предоставляемыми инвалиду, кратность использования которых проводится согласно рекомендации ИПРА.

В силу п.п. 2, 3, 11 Порядка ИПРА содержит реабилитационные или абилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые инвалиду бесплатно. ИПРА разрабатывается при проведении медико-социальной экспертизы гражданина, исходя из комплексной оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма, реабилитационного потенциала на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных. При реализации ИПРА обеспечиваются последовательность, комплексность и непрерывность в осуществлении реабилитационных или абилитационных мероприятий, динамическое наблюдение и контроль за эффективностью проведенных мероприятий.

Из содержания п. 14 Порядка следует, что органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности, в трехдневный срок с даты поступления заявления инвалида о проведении реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренных ИПРА, или получения выписки совместно с органами местного самоуправления, организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющими мероприятия по реабилитации или абилитации, организуют работу по реализации данных мероприятий.

В рамках проведенной прокуратурой города с привлечением специалистов министерства здравоохранения Краснодарского края проверки установлено, что в Учреждении отсутствуют планы медицинской реабилитации инвалидов, согласно их ИПРА, с учетом рекомендуемых мероприятий, что свидетельствует о непринятии сотрудниками Учреждения полного комплекса мер, направленных на медицинскую реабилитацию проживающих в нем граждан, и, как следствие, нарушает права социально уязвимой категории граждан.

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностными лицами ГБУ СО КК «Армавирский РЦ» требований действующего законодательства, а также ослаблении контроля директора Учреждения Качаровой Е.С. за работой подчиненных. Необходимо устранить причины и условия, способствующие нарушению закона.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием представителя прокуратуры города Армавира, в связи с чем, о дате и времени рассмотрения заблаговременно сообщить в прокуратуру города.
2. По результатам рассмотрения представления принять комплекс мер, направленных на устранение и недопущение впредь нарушений законодательства.
3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях закона.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города в установленный законом срок.

И.о. прокурора г. Армавира  
советник юстиции

К.А. Кощев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 053E1073C17CE54DE565ED810C19D360  
Владелец Кощев Константин Александрович  
Действителен с 21.03.2023 по 13.06.2024